




No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	下火式焼物器 本格炭焼き	MCK-074	750×380×350	

種類	兼用型
有効焼き寸法	510(W)×235(D)
参考炭容量	4.5kg
ガス消費量	都市ガス 5.81kW(5,000kcal/h)
	LPガス 5.81kW(0.42kg/h)
ガス接続口	都市ガス 15A(R1/2)
	LPガス 15A(R1/2)
パナ種類	ステンレス製 火起しパナ x2
網受高さ調節	手動ラッチ式 4段調整可能(ピッチ25mm)
製品重量	85kg
付属品	灰受(2), 焼網(2), ロストル(2), ヒートプロテクター(1)



部番	品名	材質	備考
1	炭受棒	SS	16 セラミックコーティング
2	ロストル	SS	19
3	火起しパナ	SUS304	
4	ヒートプロテクター	SUS304	取外し可
5	ガスコック	C3771	圧電式自動点火
6	網受	SUS304	
7	網受解除レバ	PF	32
8	ダンパーツマミ	SUS304	
9	ダンパー		32
10	灰受	SUS430	
11	ガス接続口	BsBM	15A(R1/2)
12	アジャスト	SUS304	調整幅: 0~+10mm
13	本体	SUS304	

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
100以上	50以上	50以上	50以上

床面は不燃構造とすること。  
設置場所は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

不燃物からの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
80以上	30以上	30以上	

床面は不燃構造とすること。  
機器周囲の壁等が不燃物の場合でも上記の離隔距離を確保することが消防法により定められています。  
設置場所は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。  
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE  
A3: 1/8

日付 DATE

図番 DRAWING No.  
03605

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

No.

下火式焼物器 本格炭焼き